

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt järgmise määruse (EL) lisale III: 305/2011 (ehitustoodete määrus)

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB (LJ)

Nr. Hilti CFS-SP WB (LJ)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB

2. Kavandatud kasutusotstarve:

Tuletõkke- ja tihendustööde läbiviigu tihenditele, vt ETA-12/0078 (01.12.2014)

Lineaarvuukide ja avauste tihendid	Horisontaalsed ja vertikaalsed lineaarvuugid jäikades seinakonstruktsioonides ja jäikades põrandakonstruktsioonides
---------------------------------------	--

3. Tootja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

ETAG nr 026-1 and ETAG nr 026-3

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-12/0078 (01.12.2014)

Tehnilise hindamise asutus:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Teavitatud asutus:

MPA-Braunschweig, nr 0761

6. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus / tõendamismeetod
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1
Tulepüsivus	Vt ETA-12/0078 (01.12.2014)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 1366-4
Veeläbilaskvus		ETAG 026-3
Ohtlike ainete sisaldus ja/või eraldumine		Euroopa nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ - ohtlike ainete direktiiv ja määrus (EC) nr 1272/2008
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus		ETAG 026-3
Löögi-/liikumiskindlus		ETAG 026-3
Nake		ISO 11600
Õhumüra isolatsioon		EN ISO 140-3/ 20140-10 / 717-1
Kasutuskategooria	Tüüp Y ₁	ETAG 026-3; EOTA TR 024

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas
määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja vastutusel allkirjastanud:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation